

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 08 月 30 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	08.28.9:12	化验室	1	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	08.29.9:09	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	08.29.9:09	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	08.30.9:25	化验室	0.10	≤1, 水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	08.30.9:25	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	08.30.9:25	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	08.30.9:25	化验室	无	无	/	
二氧化氯	08.30.10:13	化验室	0.13	出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量≥0.1, 管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法, 以 O ₂ 计）	08.30.9:25	化验室	0.83	≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 08 月 30 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	08.28.9:35	原水进口	55	/	CFU/mL	
总大肠菌群	08.29.9:37	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	08.29.9:37	原水进口	1.8*10 ²	≤10000	个/L	
浑浊度	08.30.9:45	原水进口	4.30	/	NTU	
色度	08.30.9:45	原水进口	7	/	度	
臭和味	08.30.9:45	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	08.30.9:45	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	08.30.9:45	原水进口	1.37	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	08.30.9:45	原水进口	0.03	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	08.30.9:45	原水进口	7.87	6-9	/	
水温（℃）	08.30.9:45	原水进口	17.6	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	08.30.9:45	原水进口	527	/	μ S/cm	
溶解氧	08.30.9:45	原水进口	9.12	≥5	mg/L	