

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 01 月 26 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	01.24.9:14	化验室	2	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	01.25.9:05	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	01.25.9:05	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	01.26.9:00	化验室	0.27	≤1, 水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	01.26.9:00	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	01.26.9:00	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	01.26.9:00	化验室	无	无	/	
二氧化氯	01.26.9:47	化验室	0.16	出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量 ≥ 0.1, 管网末梢水中余量 ≥ 0.02	mg/L	
耗氧量 (CODMn 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	01.26.9:00	化验室	1.20	≤3, 水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤ 5	mg/L	

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 01 月 26 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	01.24.9:46	原水进口	51	/	CFU/mL	
总大肠菌群	01.25.9:34	原水进口	13	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	01.25.9:34	原水进口	1	≤10000	个/L	
浑浊度	01.26.9:30	原水进口	2.87	/	NTU	
色度	01.26.9:30	原水进口	5	/	度	
臭和味	01.26.9:30	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	01.26.9:30	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	01.26.9:30	原水进口	1.71	≤6	mg/L	
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	01.26.9:30	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值 (无量纲)	01.26.9:30	原水进口	8.17	6-9	/	
水温 (°C)	01.26.9:30	原水进口	5.1	人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C	
电导率	01.26.9:30	原水进口	571	/	μ S/cm	
溶解氧	01.26.9:30	原水进口	11.69	≥5	mg/L	